



NOTE:

LORS DU REMPLACEMENT PONCTUEL DE L'ARRÊT DE LIGNE, LA SECTION D'ENTRÉE DE SERVICE D'AQUEDUC REMPLACÉE DOIT ÊTRE DU MÊME MATÉRIEAUX QUE CELUI DE LA CONDUITE EXISTANTE, ENTRE L'ARRÊT DE LIGNE ET LA CONDUITE PRINCIPALE

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE



Ville de Saint-Basile-le-Grand
où il fait bon vivre au naturel entre rivières et montagnes.

DÉTAIL NORMALISÉ
ENTRÉE DE SERVICE

Dessiné par: Thierry Boucher
 Préparé par: Guillaume Grégoire, ing.

Sceau

Numéro du plan G01
Échelle AUCUNE
Révision R03
Date 19-12-2018