



NOTE:

1- EN ABSENCE D'UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOU, UNE GARNITURE DE BUTYLE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE:

PUISARDS: À CHAQUE JOINT PLAT (NON-MUNI D'UNE CLÉ), INCLUANT LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT EN BÉTON.

REGARDS: À CHAQUE JOINT (MUNI OU NON D'UNE CLÉ) INCLUANT LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT EN BÉTON.

2- ANNEAUX DE NIVELLEMENT:

POUR UNE ÉPAISSEUR DE 50mm ET MOINS, UN SEUL ANNEAU DE NIVELLEMENT DOIT ÊTRE EN CAOUTCHOU RECYCLÉ.

POUR UNE ÉPAISSEUR DE 75mm ET PLUS, LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT DOIVENT ÊTRE EN BÉTON.

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE

DÉTAIL NORMALISÉ

AJUSTEMENT DE STRUCTURES

Dessiné par: Thierry Boucher
Préparé par: Guillaume Grégoire, ing.

Sceau

Numéro du plan
V24

Échelle
AUCUNE

Révision
R03

Date
19-12-2018